

ИЦ МИВ "СибНИИстрой"

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ МИВ «СибНИИстрой»

А.А. Быков

« 28 » декабря 2012 г.

М. П.

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.21СЛ61
зарегистрирован в Едином реестре
Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
« 20 » октября 2011 г.
Действителен до
« 20 » октября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2423 тонколистового проката с полимерным покрытием

Испытательным центром "СибНИИстрой" проведены испытания тонколистового проката с полимерным покрытием по определению характеристик полимерного покрытия, представленного ООО «Сибирская торговая компания», г. Новосибирск.

Сведения об образцах

Проба 1: образец листа тонколистового проката с полимерным покрытием размером 400×300×0,9 мм – 1 шт.;

Маркировка ИЦ: ИЛ-3005-1.

НД на метод испытаний: ГОСТ Р 52146-2003;

Акт отбора образцов: не предоставлен.

Дата проведения испытаний: 28.12.2012 г.

Дата регистрации ИЦ: 27.12.2012 г.

Условия проведения испытаний: температура +21,4°C, относит. влажность 55%;

В результате испытаний установлено:

Измеряемый показатель	Нормативное значение	Обозначение НД на метод испытания	Результат испытания
1	2	3	4
Адгезия, балл	Не более 0	ГОСТ Р 52146-2003	0
Прочность пленки при изгибе на 180°	Не более 3Т	ГОСТ Р 52146-2003	1Т
Толщина покрытия, мкм	20-60	ГОСТ Р 52146-2003	От 34,5 до 49,7

Испытатель

 Г.В. Шевченко